

Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-24-6/2017-01
Дана: 11. 01. 2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-24/2017-01: Извођење радова на енергетској санацији и реконструкцији крова зграде здравства Пр+1+Пк - Дом здравља „ Др.Мартон Шандор“ Мали Иђош

ПИТАЊЕ 1.

У конкурсној документацији је наведено:

R.b	Predmet JN-opis pozicije radova	jedinica mere	količine
5.	Svetiljka označena sa S1 Nadgradna LED svetiljka za montažu na plafona . Svetiljka je u zaštiti IP43, sa prizmatičnim difuzorom. Svetiljka je slična tipu: DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 250x1200mm Plaća se po komadu.	kom	18,00

На сајту произвођача стоји да су наведене светиљке у степену заштите IP20 (са Al растером).

Да ли светиљка може да буде и у степену заштите IP20 (са Al растером) ?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

Након провере доступности предвиђених светиљки на тржишту, и консултација са пројектантом предметног пројекта, мења се позиција: Електрична инсталација расветачка 5., и гласи:

R.b	Predmet JN-opis pozicije radova	jedinica mere	količine
5.	Svetiljka označena sa S1 Nadgradna LED svetiljka za montažu na plafona . Svetiljka je u zaštiti IP20, sa Al rasterom. Svetiljka je slična tipu: DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 250x1200mm Plaća se po komadu.	kom	18,00

ПИТАЊЕ 2.

У конкурсној документацији је наведено:

6.	Svetiljka označena sa S2 Nadgradna LED svetiljka za montažu u sanitarne čvorove i hodnik. Svetiljka je u zaštiti IP65. Svetiljka je slična tipu: 216 PR 3260 lm 31W 840 FO 200x1200mm IP43 white	kom	64,00
----	---	-----	-------

На сајту произвођача стоји да су наведене светиљке у степену заштите IP43.
Да ли светиљка може да буде и у степену заштите IP20 IP43?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:

Након провере доступности предвиђених светиљки на тржишту, и консултација са пројектантом предметног пројекта, мења се позиција: Електрична инсталација расветлачка б., и гласи:

6.	Svetiljka označena sa S2 Nadgradna LED svetiljka za montažu u sanitarne čvorove i hodnik. Svetiljka je u zaštiti IP43. Svetiljka je slična tipu: 216 PR 3260 lm 31W 840 FO 200x1200mm IP43 white	kom	64,00
----	--	-----	-------

Напред наведене измене биће унете у изменама и допунама конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке